



**ITK MK 6.10/1248**

Udstedt: 2005-04-20

Gyldig til: 2008-04-01

Udstedt i medfør af byggeLovens § 28 stk. 2

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Teltduk.

**BETEGNELSE:**

**SIO-Line FR-725/B91XX**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

SIOEN N.V.  
Fabrikstræet 23  
B-8850 Ardoie  
Telefon +32 51 74 53 95  
Telefax +32 51 74 63 93.

**AGENT/FORHANDLER:**

Timm Bruhns Agentur  
Rosenvoldvej 18  
7140 Stouby  
Telefon 75 89 78 99  
Telefax 75 89 78 66.

**MÆRKNING:**

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikanten af teltdukens navn (SIOEN N.V.) samt teltdukens kvalitetsbetegnelse (SIO-Line FR-725 eller B91XX) fremgår.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:  
- samme sagsnummer  
- udstedelsesdato 2002-04-09  
- udløbsdato 2005-04-01

**BESKRIVELSE:**

SIO-Line FR-725/B91XX består af et 1100 dtex polyester væv, som på begge sider er belagt med PVC.

Dugen leveres i baner med bredder fra 2160 mm til 3200 mm i tykkelsen 0,65 mm og med en fladevægt på 725 g/m<sup>2</sup>.

SIO-Line FR-725/B91XX opfylder kravene i MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltduk, MK 6.00/016.

**GODKENDELSE:**

SIO-Line FR-725/B91XX godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et-lags stelbårne telte, haller og lignende.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Ved telte og haller m.v., som indrettes til ophold for mere end 50 personer, skal flugtvejenes udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hver enkelt tilfælde.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdukens brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

Thomas Bruun

Side 1 af 1

ETA-Danmark A/S  
Venlighedsvej 6  
DK-2970 Hørsholm

Telefon: +45 45 76 20 20  
Telefax: +45 45 76 33 20

E-mail: eta@etadanmark.dk  
Internet: www.etadanmark.dk