

Driftsjournal for forsamlingsstelte

Kontrol før enhver benyttelse af lokaliteterne:

__ Alle flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.

__ Alle flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.

__ Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særlig værktøj.

__ Udgange samt nød belysningslamper og skilte ved disse er synlige.

__ Opslag på synligt sted.

- Med angivelse af det maksimale antal personer, da forsamlings teltet anvendes uden inventaropstilling

__ Inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordeling.

__ Alle lamper, der høre til nød belysning, er i orden.

__ Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldt.

__ Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og Placering af brandslukningsmateriellet.

Personalet er instrueret i brand- og evakueringsinstruks.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato: Klokkeslæt: Navn:

Navn på ansvarlig arrangør/leder

Navn:

Ard.

Tlf: